

Par iepirkuma „Par inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošanu ēkā Radio ielā 8, Liepājā” (LPP 2016/8) nolikuma skaidrojumiem.

1.jautājums Vai apkures fankoeli ir maināmiem filtriem vai tīrāmiem?

Atbilde Apkures fankoeliem filtri ir tīrāmi

2.jautājums Vai pareizi saprasts, ka finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj ventilācijas iekārtu filtru materiāli? Ja jā tad lūdzu atsūtīt filtru materiālu specifikāciju (visi izmēri, filtrēšanas klasi).

Atbilde Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj ventilācijas iekārtu filtru materiāli.

Izmangojamo filtru saraksts VENTILĀCIJAS SISTĒMĀM “Lielais Dzintars”

Kabatu filtri

Kabatu filtrs 592x592x534-6 F7	28
Kabatu filtrs 287x592x534-3 F7	13
Kabatu filtrs 592x592x534-6 M6	28
Kabatu filtrs 287x592x534-3 M6	13

3.jautājums Kāda ražotāja Ēku vadības sistēma (BMS) ir izbūvēta objektā un kā tiks nodrošināta attālināta piekļuve servisa organizācijai?

Atbilde BMS sistēmu izbūvēja un apkalpo firma ECOMATIC. Pati sistēma ir "Building Operation WorkStation" un ir iespējas izstrādāt attālinātu piekļuvi

4.jautājums Nolikuma 3.1.pielikumā "Apkalpojamās iekārtas, apkopju grafiks un cenas projekts" pozīcijām 14, 15, 16, 17, 18 nav dots darbu apraksts Tehniskajā specifikācijā, vai šī pozīcijas ir šī iepirkuma priekšmets?

Atbilde Minētās pozīcijas ir iepirkuma priekšmets.

18.punkts. Kanalizācijas aku vizuāla pārbaude. Tauku akas izsūkņēšana četras reizes gadā - pēc vajadzības.

17.punkts. ūdens apgādes sistēmas darbība vizuāla pārbaude.

16.punkts. Ģenerators apkopes apraksts (pielikumā – nolikuma 5.pielikums

ģenerators apkopes apraksts un nolikuma .5.1.nolikums informācija par ģeneratoru).

15.punkts. Sadales iekārtu – veicama vizuāla pārbaude.

14.punkts. Transformatora stacijas, slēgiekārtas, galvenā sadale - veicama vizuāla pārbaude.