

Par iepirkuma „Par inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošanu ēkā Radio ielā 8, Liepājā” (LPP 2016/8) nolikuma skaidrojumiem.

1.jautājums Kādi ir ventilācijas iekārtu modeļi un jaudas? Čilleru modeļi un jaudas?

Atbilde Informācija pielikumā Nr.1 un Nr.6

2.jautājums Detalizētāka informācija par apkures mezglu.

Atbilde Informācija pielikumā Nr.2, Nr. 3, Nr.4 un Nr.5

3.jautājums Tauku aku skaits.

Atbilde Tauku aku skaits 2 gab.

4.jautājums Ēkas kopējā platība.

Atbilde Tehniskie rādītāji par ēku:
Zemesgabala platība 4294 kv.m.
Ēkas un būves apbūves laukums 2675 kv.m.
Ceļu un laukumu platība 1483 kv.m.
Stāvu platība (pa ārējo perimetru) 17 140 kv.m.
Ārtelpu platība 262 kv.m.
Būvtilpums 82 395 m³
Būves kopējā platība 14 126 kv.m.
Brutto platība 16 523 kv.m.
Stāvu skaits 8

5.jautājums Vai ir ierobežojumi dīzeļģeneratora un ARI darbības pārbaudes darbu veikšanai – darbus var veikt jebkurā iepriekš saskaņotā laikā, vai ārpus darba laika?

Atbilde Darbus var veikt jebkurā iepriekš saskaņotā laikā

6.jautājums Vai ir jāparedz izmaksās eļļas un filtru maiņa? Atbilstoši dzinēja instrukcijai eļļa jāmaina reizi 12 mēnešos.

Atbilde Izmaksās jāparedz eļļas un filtru maiņa

7.jautājums Vai ēkā esošā slodze spēs nodrošināt minimālo ieteicamo slodzes lielumu 25-30% no nominālās jaudas (~230kW)?

Atbilde Jā, spēs nodrošināt minimālo ieteicamo slodzes lielumu