

Par iepirkuma „Par inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošanu ēkā Radio ielā 8, Liepājā” (LPP 2016/8) nolikuma skaidrojumiem.

1.jautājums Vai 14.poz. apkalpošanas zonā ietilpst vidējā sprieguma (10kV) slēgiekārtas un transformatora iekārtas?

Atbilde 14.poz. apkalpošanas zonā ietilpst tikai vidējā sprieguma slēg iekārtas. Galvenais transformators nav jāapkalpo, jo to dara ST. Ar to jāsaprot - vizuāla apsekošana.