

Izpildītājs: Jeļena Smirnova

Objekts: LIEPĀJAS DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS LIELAIS DZINTARS
Specifikācija.

Nr. p/k	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērvien.	Daudz.
1	2	3	4
	SILTUMMEZGLS		
1	Firmas "Danfoss" siltummainis XB 70L-1 50 ar izolāciju, stiprinājumiem un vitņu savilcēm	k-ts	2
2	Firmas "Danfoss" siltummainis XB 30-2 46/46 ar izolāciju, stiprinājumiem un vitņu savilcēm	k-ts	1
3	Firmas "Danfoss" siltummainis XB 10-1 60 ar izolāciju, stiprinājumiem un vitņu savilcēm	k-ts	1
4	Firmas "Grundfos" sūknis UPED 80-120F	k-ts	2
5	Firmas "Grundfos" sūknis MAGNA D 65-120F	k-ts	1
6	Firmas "Grundfos" sūknis UPS 40-60/4 FB	k-ts	1
7	Siltuma mērītājs "Ultraflow-II" 40m ³ /st.ar proc."MULTICAL-III"	k-ts	2
8	Siltuma mērītājs "Ultraflow-II" 25m ³ /st.ar proc."MULTICAL-III"	k-ts	1
9	Siltuma mērītājs "Ultraflow-II" 10m ³ /st.ar proc."MULTICAL-III"	k-ts	2
10	Firmas "Danfoss" spiediena regulators VFG2-dn65, Kvs=50, AFP	k-ts	1
11	Firmas "Danfoss" spiediena regulators AVP 20, Kvs=6.3	k-ts	1
12	Firmas "Danfoss" regulējošais vārsts VM2-50 Kvs=25 ar pievadu AMV 435	gab.	4
13	Firmas "Danfoss" regulējošais vārsts VM2 32 Kvs=10 ar pievadu AMV 435	gab.	1
14	Firmas "Danfoss" regulējošais vārsts HRE3 50 Kvs=44 ar pievadu AMB 162	gab.	2
15	Firmas "Danfoss" programmas bloks ECL 300/C66	gab.	1
16	Firmas "Danfoss" programmas bloks ECL 300/C60	gab.	1
17	Ārgaisa sensors ESMT	gab.	2
18	Sensors ESMU	gab.	6
19	Solenoidvārsts dn65	gab.	1
20	Ūdens skaitītājs dn25; 3.5m ³ /st.	gab.	1
21	Ūdens skaitītājs dn15, 1.5m ³ /st.	gab.	1
22	Izplešanās tvertne 400L; 5BAR	gab.	2
23	Izplešanās tvertne 400L; 3BAR	gab.	1
24	Drošības vārsts 8bar, dn40	gab.	1
25	Drošības vārsts 5bar, dn25	gab.	2
26	Drošības vārsts 3bar, dn25	gab.	2
27	Tērauda ventilis dn125	gab.	4
28	Tērauda ventilis dn100	gab.	4
29	Tērauda ventilis dn80	gab.	3
30	Tērauda ventilis dn65	gab.	4
31	Tērauda ventilis dn40	gab.	2
32	Ventilis dn125	gab.	6
33	Ventilis dn80	gab.	4
34	Ventilis dn65	gab.	5
35	Ventilis dn40	gab.	2
36	Ventilis dn25	gab.	3
37	Ventilis dn20	gab.	1
38	Ventilis dn15	gab.	28
39	Ventilis dn20 ar noslēgkorķi	gab.	14

Izpildītājs: Jeļena Smirnova

Objekts: LIEPĀJAS DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS LIELAIS DZINTARS
Specifikācija.

Nr. p/k	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērvien.	Daudz.
1	2	3	4
40	Ventilis dn15 ar noslēgkorķi	gab.	9
41	Balansējošais ventilis dn100 ar fiksatoru	gab.	2
42	Balansējošais ventilis dn80 ar fiksatoru	gab.	1
43	Balansējošais ventilis dn65 ar fiksatoru	gab.	2
44	Ķeta filtrs dn125	gab.	3
45	Ķeta filtrs dn65	gab.	1
46	Misiņa filtrs dn40	gab.	1
47	Misiņa filtrs dn20	gab.	1
48	Vienvirziena vārsts dn125	gab.	1
49	Vienvirziena vārsts dn80	gab.	1
50	Vienvirziena vārsts dn65	gab.	1
51	Vienvirziena vārsts dn40	gab.	1
52	Vienvirziena vārsts dn15	gab.	2
53	Manometrs 0-6bar	gab.	6
54	Manometrs 0-10bar	gab.	3
55	Manometrs 0-16bar	gab.	7
56	Termometrs 0-120	gab.	14
57	Automātiskais atgaisotājs	gab.	6
58	Tērauda caurule d.133x4.0 (dn125)	m	75
59	Tērauda caurule d.114x3.5 (dn100)	m	30
60	Tērauda caurule d.89x3.5 (dn80)	m	25
61	Tērauda caurule d.76x3.5 (dn65)	m	20
62	Tērauda caurule d.48.0x3.0 (dn40)	m	10
63	Tērauda caurule d.33.7x3.2 (dn25)	m	10
64	Tērauda caurule d.26.8x2.8 (dn20)	m	20
65	Tērauda caurule d.21.3x2.8 (dn15)	m	30
66	Plastmasas caurule dn65	m	20
67	Plastmasas caurule dn40	m	10
68	Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.133x40 ar PVC	m	75
69	Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.114x40 ar PVC	m	30
70	Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.89x30 ar PVC	m	25
71	Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.76x30 ar PVC	m	40
72	Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.49x20 ar PVC	m	20
73	Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.35x20 ar PVC	m	10
74	Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.28x20 ar PVC	m	20
75	Firmas "Paroc" siltuma izolācija d.22x20 ar PVC	m	30
76	Veidgabali un cauruļu stiprinājumi	k-ts	1