

*Par iepirkuma "Par uguns aizsardzības sistēmu tehnisko apkopi ēkā Radio ielā 8, Liepājā"
(LielaisDzintars 2016/11)*

1.jautājums Kāds ir dūmu novadīšanas lūku skaits?

Atbilde Kopējais dūmu novadīšanas lūku skaits ir 7.gb.

2.jautājums Kāds ir dūmu aizkaru skaits?

Atbilde Dūmu aizkaru skaits ir 7.gb.

3.jautājums Kāds ir ugunsdzēsības aparātu markas un to skaits?

Atbilde Ugunsdzēsamo aparātu markas un skaits PA-25 - 2.gb. , PA -6 - 165.gb.

4.jautājums Līdz kuram gadam ir spēkā montāžas darbu garantija?

Atbilde Montāžas darbu garantija spēkā līdz 2025.gadam.

5.jautājums Vai tiešām vēlaties ūdens ugunsdzēsības sistēmas apkopes darbus, lai pretendents veic 1 x nedēļā?

Atbilde Jā, ūdens ugunsdzēsības sistēmas apkopes darbi veicami reizi nedēļā saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikumu - automātiskās uguns aizsardzības iekārtas tehniskās apkopes reglaments.