

Ventilācijas iekārtu raksturojums / Air handling and fun unit

№	Sist. nr./ Unit no.	Telpas nosaukums/Location	Iekārtas tips/ Unit type	Pieplūde/ Supply m ³ /h	Nosūce/ Return m ³ /h	Motora jauda/ Motor data (kW)		Rekuperators			Sildīšana ar ūdeni Heating by water			
						Pieplūde	Nosūce	Tips/Typ	Gaisa/Air t°		(<W)	(t°)	(l/s)	(kPa)
									no/ from	līdz/ till				
1	AHU1	KONCERTZĀLE / CONCERT HALL	Flexomix2050	55000	55000	30.0/3f	22.0/3f	Recirkulācija70%	-20	8.0	240	80-60	1.52	2.3
											130	80-60	0.63	0.5
2	AHU2	KAMERZĀLE / CHAMBERHALL	Flexomix300	9800	9200	4.0/3f	4.0/3f	Rotējošais	-20	11.8	31	80-60	0.17	0.8
3	AHU3	BĀRI / BARS	Flexomix150	5300	5000	2.2/3f	2.2/3f	Baterijas	-20	0.0	36	80-60	0.39	25.9
4	AHU4	ĢĒRBTVĒVES, BIROJI / WARDROBES, OFFICES	Flexomix600	17000	10000	11.0/3f	5.5/3f	Rotējošais	-20	2.5	94	80-60	0.82	13.3
5	AHU5	PUBLISKĀ TELPA / CIVITA NOVA	Flexomix480	16800	16200	7.5/3f	7.5/3f	Rotējošais	-20	11.8	52	80-60	0.26	1.7
6	AHU6	TEHNISKĀS TĒLPAS / TECHNICAL ROOMS, STORAGES	Flexomix300	9000	9000	1.1/3f	1.1/3f	Rotējošais	-20	13.1	18	80-60	0.13	0.5
7	AHU7	MŪZIKAS SKOLAS KLASES / CLASSROOMS	Flexomix360	12000	11300	5.5/3f	5.5/3f	Rotējošais	-20	9.6	38	80-60	0.2	0.9
8	EF1	TUALETES /TOILETS	RSI/80-50L3		5700		1.9/3f							
9	EF2	TUALETES /TOILETS	RSI/80-50M3		2600		1.1/3f							
10	EF3	SADZĪVES ATKRITUMU TELPA / GARBAGE	KVK200		450		2.2/3f							
11	SX1	GAITEŅI, KAMERZĀLE, KLASES / CORRIDORS	AXC800-9/18-D4		15000		7.5/3f							
12	SX2-1	KONCERTZĀLE / CONCERT HALL	AXC800-9/22-D4		30000		5.5/3f							

